

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Алтайского края

ПРИКАЗ

«22» сентября 2021 г.

№ 255

с. Шелаболиха

**О начале отопительного сезона 2021-2022 годов,
соблюдении температурного режима и обеспечении сохранности угля**

В соответствии с Постановлением Администрации Шелаболихинского района от 20.09.2021 № 414, в целях обеспечения контроля за соблюдением температурного режима в образовательных учреждениях и за сохранностью и расходом угля на котельных, находящихся в ведении учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать отопительный сезон 2021-2022 годов с 21 сентября 2021 года.
2. Назначить Бекузарову Наталью Анатольевну, главного специалиста отдела учета и отчетности комитета по образованию, ответственным за проведение ежемесячной (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) проверки и анализа информации, поступившей в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района, по расходу угля.
3. Назначить Криничных Марину Сергеевну, заведующего инспекторским отделом, ответственным за размещение информации о нарушениях температурного режима в региональной системе сбора статистической отчетности по адресу [http:// edu22.info](http://edu22.info).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
 - 4.1. Установить личный контроль за расходом угля на подведомственных котельных;
 - 4.2. Завести книгу учета поступлений угля, определить порядок контроля за его расходом;
 - 4.3. На каждой котельной иметь нормы расхода угля в зависимости от температуры окружающей среды (приложение №1);
 - 4.4. Назначить материально ответственных лиц за сохранность и надлежащее использование угля, обязать их ежедневно передавать информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу (22-7-67) по следующим показателям:
 - наличие угля на отчетную дату,
 - расход угля за прошедшие сутки,
 - температура воздуха окружающей среды,
 - температура воздуха отапливаемых помещений;
 - 4.5. Разместить информацию об открытии горячей линии с номером телефона 8-(3852)- 29-44-07 в разделе «горячая линия» по соблюдению температурного режима на сайте учреждения и довести её до родителей обучающихся;
 - 4.6. Информацию о нарушениях температурного режима **незамедлительно** сообщать в комитет по образованию по тел. 22880.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Криничных М.С., заведующего инспекторским отделом комитета Администрации Шелаболихинского района по образованию.

Председатель комитета Администрации
Шелаболихинского района по образованию



В.В. Чеплыгина

С приказом ознакомлены:

_____	Криничных М.С.	«__» _____	2021 год
_____	Бекузарова Н.А.	«__» _____	2021 год
_____	Шилина С.В.	«__» _____	2021 год
_____	Елисеев С.И.	«__» _____	2021 год
_____	Кутькова В.Ф.	«__» _____	2021 год
_____	Тарасова Ю. В.	«__» _____	2021 год
_____	Якунина О.В.	«__» _____	2021 год
_____	Пашкова Н.П.	«__» _____	2021 год
_____	Буянова Г.В.	«__» _____	2021 год

Нормы расхода угля в зависимости от температуры окружающей среды

t°С	«Макаровская СОШ» - филиал МБОУ «Верх-Кучукская СОШ	МБОУ «Верх-Кучукская СОШ»	МБОУ «Новообинцевская СОШ»	«Чайкинская ООШ» фи- лиал МБОУ «Крутинин- ская СОШ»	«Ильинская СОШ» - филиал МБОУ «Кучукская СОШ»	МБОУ «Инская СОШ»	МБОУ «Кипринская СОШ»	МБОУ «Кучукская СОШ»	«Омутская СОШ» - филиал МБОУ «Кипринская СОШ»	«Стезневская СОШ» - филиал МБОУ «Кипринская СОШ»	МБОУ Шелаболихинская СОШ №1» (ул. Пушкина,37»	МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» (ул. Ленина, 27)	МБОУ «Кипринская СОШ»	МКУДО «Шелаболихин- ская детская школа искусств»
2	0,812	0,484	0,443	0,126	0,561	0,254	1,036	1,075	0,474	0,478	0,304	0,753	1,036	0,168
1	0,854	0,497	0,466	0,133	0,590	0,267	1,080	1,132	0,499	0,485	0,320	0,792	1,080	0,176
0	0,897	0,521	0,489	0,140	0,620	0,281	1,134	1,188	0,524	0,509	0,336	0,832	1,134	0,185
-1	0,940	0,546	0,513	0,146	0,649	0,294	1,188	1,125	0,549	0,533	0,352	0,871	1,188	0,194
-2	0,983	0,571	0,536	0,153	0,679	0,307	1,242	1,301	0,574	0,557	0,368	0,911	1,242	0,203
-3	1,025	0,596	0,559	0,160	0,708	0,321	1,296	1,358	0,599	0,582	0,384	0,950	1,296	0,212
-4	1,068	0,621	0,583	0,166	0,738	0,334	1,350	1,414	0,624	0,606	0,400	0,990	1,350	0,220
-5	1,111	0,646	0,606	0,173	0,767	0,348	1,404	1,471	0,649	0,630	0,416	1,030	1,404	0,230
-6	1,154	0,670	0,629	0,180	0,797	0,361	1,458	1,528	0,674	0,654	0,432	1,070	1,458	0,238
-7	1,196	0,695	0,652	0,186	0,826	0,374	1,512	1,584	0,699	0,679	0,448	1,109	1,512	0,247
-8	1,239	0,720	0,676	0,193	0,856	0,388	1,566	1,641	0,724	0,703	0,484	1,149	1,566	0,256
-9	1,282	0,745	0,699	0,200	0,885	0,401	1,620	1,697	0,749	0,727	0,480	1,188	1,620	0,265
-10	1,324	0,770	0,722	0,206	0,915	0,414	1,674	1,754	0,774	0,751	0,496	1,227	1,674	0,273
-11	1,367	0,795	0,746	0,213	0,944	0,428	1,728	1,810	0,799	0,775	0,512	1,267	1,728	0,282
-12	1,410	0,819	0,769	0,220	0,974	0,441	0,782	1,867	0,824	0,800	0,527	1,307	0,782	0,291
-13	1,453	0,844	0,792	0,226	1,003	0,445	1,836	1,924	0,849	0,824	0,543	1,347	1,836	0,294
-14	1,495	0,869	0,816	0,233	1,033	0,468	1,890	1,980	0,874	0,848	0,559	1,386	1,890	0,309

-15	1,538	0,894	0,839	0,239	1,062	0,481	1,945	2,037	0,899	0,872	0,575	1,426	1,945	0,317
-16	1,581	0,919	0,862	0,246	1,092	0,495	1,999	2,093	0,924	0,897	0,591	1,466	1,999	0,327
-17	1,623	0,944	0,885	0,253	1,121	0,508	2,053	2,150	0,949	0,921	0,607	1,505	2,053	0,335
-18	1,666	0,968	0,909	0,259	1,191	0,521	2,107	2,206	0,974	0,945	0,623	1,544	2,107	0,345
-19	1,709	0,993	0,932	0,266	1,180	0,535	2,161	2,263	0,999	0,969	0,639	1,584	2,161	0,353
-20	1,752	1,018	0,955	0,273	1,210	0,548	2,215	2,320	1,024	0,994	0,655	1,624	2,215	0,362
-21	1,794	1,043	0,979	0,279	1,239	0,561	2,269	2,376	1,049	1,018	0,671	1,663	2,269	0,370
-22	1,837	1,068	1,002	0,286	1,269	0,575	2,323	2,433	1,074	1,042	0,687	1,703	2,323	0,380
-23	1,880	1,093	1,025	0,293	1,298	0,588	2,377	2,489	1,099	1,066	0,703	1,743	2,377	0,388
-24	1,923	1,117	1,049	0,299	1,328	0,602	2,431	2,546	1,124	1,091	0,719	1,783	2,431	0,397
-25	1,965	1,142	1,072	0,306	1,357	0,615	2,485	2,602	1,149	1,115	0,735	1,822	2,485	0,406
-26	2,008	1,167	1,095	0,313	1,387	0,628	1,539	2,659	1,174	1,139	0,751	1,861	1,539	0,414
-27	2,051	1,192	1,118	0,319	1,416	0,642	2,593	2,716	1,199	1,163	0,767	1,901	2,593	0,424
-28	2,093	1,217	1,142	0,326	1,446	0,655	2,647	2,772	1,223	1,187	0,783	1,940	2,647	0,432
-29	2,136	1,242	1,165	0,333	1,475	0,668	2,701	2,829	1,248	1,212	0,799	1,980	2,701	0,441
-30	2,179	1,266	1,188	0,339	1,505	0,682	2,755	2,885	1,273	1,236	0,815	2,020	2,755	0,450
-31	2,222	1,291	1,212	0,346	1,534	0,695	2,809	2,942	1,298	1,260	0,831	2,060	2,809	0,459
-32	2,264	1,316	1,235	0,353	1,564	0,709	2,863	2,998	1,323	1,284	0,847	2,099	2,863	0,468
-33	2,307	1,341	1,258	0,359	1,593	0,722	2,917	3,055	1,348	1,309	0,863	2,139	2,917	0,476
-34	2,350	1,366	1,282	0,366	1,623	0,735	2,971	3,112	1,373	1,333	0,879	2,178	2,971	0,485
-35	2,392	1,391	1,305	0,373	1,652	0,749	3,025	3,168	1,398	1,367	0,895	2,217	3,025	0,494
-36	2,435	1,415	1,328	0,379	1,882	0,762	3,079	3,225	1,423	1,381	0,911	2,257	3,079	0,503
-37	2,478	1,440	1,351	0,386	1,711	0,775	3,133	3,281	1,448	1,406	0,927	2,297	3,133	0,512
-38	2,521	1,465	1,375	0,392	1,741	0,789	3,187	3,338	1,473	1,430	0,943	2,337	3,187	0,521
-39	2,563	1,490	1,398	0,399	1,770	0,802	3,241	3,395	1,498	1,454	0,959	2,376	3,241	0,529
-40	2,606	1,515	1,421	0,406	1,800	0,815	3,295	3,451	1,523	1,478	0,975	2,416	3,295	0,538



Председатель комитета

В.В. Челпыгина